



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyrup Vandværk
Skovriddergårdsvej 10
4262 Sandved
Att.: Lars Pedersen

Udskrevet: 12-06-2023
Version: 1
Modtaget: 05-06-2023
Analyseperiode: 05-06-2023 - 12-06-2023
Ordrenr.: 781835

Sagsnavn: Nyrup vv
Lokalitet: Nyrup Vandværk
Prøvested: Skovriddergårdsvej 10
Prøve ID: Skovriddergårdsvej 10
Udtaget: 05.06.2023 kl. 08:00
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 504:2023, Gruppe A
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Nyrup Vandværk, Skovriddergårdsvej 10, 4262 Sandved, Att. Lars Pedersen

Prøvenr.:		82770/23			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 504:2023
FELTMÅLINGER:					
Prøvetagning, Taphane (u. flush)	+	-	DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006	-	
Lugt	#	Ingen lugt (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
pH ved prøvetagning	7,5	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne v. ptagning	74,0	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Iltindhold v. ptagning	#	7,9	mg/l	Målt i felten	
Laboratoriets målinger:					
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	<1	
Kimtal ved 22 °C	6	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	200	
Coliforme bakterier	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet	<0,050	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	
Jern, Fe	<0,010	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	
Farvetal, Pt	3.0	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Næstved Kommune, --

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring/Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret