

26/2-2025

Bestyrelsesmøde

Skovridergårdsvej 10, 4262 Sandved

Regnskab skal godkendes af alle bestyrelsesmedlemmer. Herefter skal regnskabet godkendes af revisor.

Regnskabet gennemgås. Der er et lille overskud i 2024.

Der tales om, at vandmåler i vandværket bør skiftes, da den måler 8% for meget i forhold til det oppumpede og det der er kommet betaling for.

Næstved Brøndboring er lukket og her tales om, hvem der fremadrettet skal bruges til reparation hos vandværket.

Vandteknik i Præstø er en mulighed.

Det overvejes om der skal investeres i en nødgenerator.

Der skal bruges en generator der kan levere 10kw på 16amp.

Alternativt skal der kunne åbnes op fra Tornemark Vandværk.

Hvis løsningen bliver, at bruge vand fra Tornemark Vandværk, vil vandtrykket ikke være så højt som det er ved normal drift.

Derfor foreslåes det, at der skal undersøges muligheder for en nødgenerator.

Kompressor på vandværket er i dårlig stand og står for udskiftning.

Der planlægges en arbejdsdag til sommer, da der skal udbedres nogle fuger i vandværksbygningen og eventuelt halvtag og plads med belægning til generator.

Generalforsamlingen skal afholdes i marts. Forslag er d. 26/3-2025.

Anders Pedersen
Anders Pedersen